



018

ПРИЛАД ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИЙ
ОХОРОННИЙ

"ОРІОН-4Т.3.2"

ПАСПОРТ

ААБВ.425513.004-04.08 ПС

СБІ

1 ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ

Прилад приймально-контрольний охоронний «Оріон-4Т.3.2» з версією програми or4t32-9 (далі прилад) призначений для прийому повідомлень від охоронних і параметричних сповіщувачів (шлейфів сигналізації) або інших приймально-контрольних приладів; перетворення сигналів; видачі повідомлень для безпосереднього сприйняття людиною; включенням звукових і світлових оповіщувачів; подальшої передачі повідомлень протоколів «Мост» та «Селена» по каналах передачі даних GPRS, CSD та Ethernet (при підключеному БПМЕ) на пульт централізованого спостереження, передачі сповіщень SMS-повідомленнями.

2 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кіл
ППКО «Оріон 4Т.3.2»	ААБВ.425513.004-04.08	1
Клавіатура 4ТД	ААБВ.425723.015-03	1
Антенa	АДА – 0068	1
Паспорт	ААБВ.425513.004-04.08/09 КЕ	1
Керівництво з експлуатації	ААБВ.425513.004-04.08/09 КЕ1	1
Керівництво користувача	ААБВ.425513.004-04.08/09 КЕ	1
Акумулятор	NP7-12 YUASA (рекомендуємий тип)	1*
Комплект ЗІП		
Резистор	0,5 Вт - 3кОм±1%	4
Світлодіод	L - 53HD	2
Заглушка	ААБВ.713341.008	1
Комплект ЗІП для середнього ремонту		
Керівництво із середнього ремонту	ААБВ.425513.004-04.08 РС	1*
Діод	SM4004	2*
Транзистор	BC817	2*
Транзистор	IRF7204	1*

Примітки

* - поставляється по окремому замовленню

3 ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЇ

Продукція сертифікована в Державному центрі сертифікації ЗОП. 01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 5. Сертифікат № UA1.018.0035367-09 від 10.06.2009 р., термін дії до 02.06.2014 р.

Система Керування Якістю ТОВ «СБІ» сертифікована в Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009. Сертифікат № UA2.011.07740 від 28.05.2013 р. термін дії до 02.06.2014 р.

Прилад відповідає вимогам Технічних регламентів з електромагнітної сумісності та безпеки низьковольтного обладнання. Декларація про відповідність зареєстрована в ООВ НВКП «Стандарт-Сервіс» рег. № UA.TR008.D.00019-11 від 17.06.2011 р., 76006 м. Івано-Франківськ, вул. Симоненка,1.

4 СВДЧЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

ППКО «Оріон-4Т.3.2» ААБВ.425513.004-04.08 версія програми or4t32-9 відповідає технічним умовам ТУ У 19360971.004-99 і визнаний придатним для експлуатації.

Заводський номер приладу зазначений у правому верхньому куті на титульній сторінці.

Дата випуску, штамп СТК:

5 СВДЧЕННЯ ПРО ПОВТОРНИЙ ОГЛЯД

Прилад, що перебуває на складі ТОВ «СБІ» більше 6 місяців, підлягає повторному огляду.

Дата повторного огляду _____

Представник ОТК підприємства _____ М. П.

6 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує відповідність приладу вимогам технічних умов протягом гарантійного строку зберігання й гарантійного строку експлуатації при виконанні умов транспортування, зберігання й експлуатації, установлених ТУ У 19360971.004-99.

Гарантійний строк експлуатації - 24 місяця з дати випуску або дати повторного огляду приладу.

7 ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТИ

Ремонт приладу здійснюється підприємством-виготовлювачем або сервісним центром. Безкоштовно проводиться ремонт приладів, у яких не минув строк гарантії і які експлуатувалися відповідно до експлуатаційної документації на прилад. На ремонт прилад висилається підприємству-виготовлювачеві або сервісному центру з листом, у якому повинні бути зазначені:

- характер несправності;
- місце установки приладу;
- контактний телефон і контактна особа з питань ремонту.

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ З РЕМОНТУ ПРИЛАДІВ

1. м. Донецьк і Донецька область:
НП «Прилади безпеки», м.Донецьк, вул. Челюскінців, 200/50,
тел. 345-61-59, 345-51-77.
 2. м. Запоріжжя й Запорізька область:
ТОВ «ОПС», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 63, тел. 220-42-49.
 3. м. Луганськ і Луганська область:
НП Сервісний центр «Система». г. Луганськ, вул. Коцюбинського 6, тел. 58-99-22.
 4. м. Львів і Львівська область:
ТОВ «Мельдетехнік-Україна», м. Львів, вул. Л. Українки, 33, тел. 225-68-75, 72-84-06.
 5. м. Полтава й Полтавська область:
ТОВ «Охорона-Комплекс-Полтава», м. Полтава, вул. Пушкіна, 73 тел. 50-95-22.
 6. м. Умань і Черкаська область:
Експертно-технічний центр протипожежного захисту
м. Умань, вул. Бабушкіна,1, тел. 3-40-47, факс 3-42-77.
-

ПІДПРИЄМСТВО - ВИГОТОВЛЮВАЧ: ТОВ "СБІ"

АДРЕСА: 21021, Україна, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницького шосе, 8
<http://www.sbi.ua>

По технічних питаннях звертатися в технічний відділ:

тел. (0432) 52-30-26;
(067) 430-90-42.
e-mail: tb@sbi.ua.

З питань ремонтів і роботи сервісних центрів звертатися у службу технічного контролю:

тел. (0432) 52-33-59.

З питань поставки звертатися у відділ маркетингу:

тел. (0432) 52-30-46;
(067) 430-85-43;
тел./факс. (0432) 52-30-01.
e-mail: market@sbi.ua.